

Oggetto: fibre nocive nella scuola, MCA-materiali contenenti amianto, FAV-fibre artificiali vetrose

Con la presente si comunica che nel plesso sono presenti materiali contenenti fibre nocive, ed in particolare:

- Le guarnizioni delle flange nelle cantine contengono amianto (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)
- Nel locale caldaia sono presenti guarnizioni in FAV Cancerogene ed apparecchiature e tubazioni rivestite con FAV pericolose (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)
- I controsoffitti contengono FAV pericolose (manipolazione e manomissione vietata al personale ed utenza)
- La guaina bituminosa del tetto contiene amianto (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)
- Le tubazioni degli impianti tecnologici nel sottotetto contengono FAV pericolose (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)

A tal fine si evidenzia che tali materiali disperdono fibre **solo** nelle condizioni di deterioramento e danneggiamento.

Pertanto all'interno della scuola sono state adottate misure al fine di evitare tale evento

In un'ottica di eliminazione della esposizione delle persone al rischio, pertanto, saranno interdetto tutte le attività e locali che possano anche solo accidentalmente provocare il rilascio di fibre, in attesa dell'intervento di rimozione dei materiali contenenti fibre da parte del competente ente locale.